

平成24年12月19日

秋田市環境部環境総務課

秋田市メガソーラー事業企画提案募集に関する質問に対する回答

番号	関連項目	質問内容	回 答
1	募集要項 5 (3)	「提案事業者は、太陽光発電の建設事業への参画の経験および実績を有していること」とありますが、太陽光発電設備の規模に制限はありますか。	住宅用太陽光発電を含め、これまで太陽光発電設備設置の経験や実績があれば、規模の大小は問いません。
2	仕様書 —	仕様書の水準（項目）を満たすことができなかった場合でも、提案することは可能でしょうか。	仕様書を満たさない項目がある場合は、その理由を付して提案してください。
3	仕様書 3 (2)	パネル選定について、国内メーカー・海外メーカーの制限がありますか？	制限はありません。
4	仕様書 3 (2)イ	年間発電量については、1,757,500kWh 以上を確保しなければならないでしょうか。	年間発電量については、1,757,500kWh 以上を原則としますが、これを下回る場合には、理由を付して提案してください。
5	仕様書 3 (3)オ	「系統連系に係る工事負担金等」とありますが、どの程度になる見込みでしょうか。また、具体的に判明する時期はいつ頃でしょうか。	系統連系に係る手続は、平成25年3月末までに終えることとなっております。 その際、東北電力から工事費負担金が提示されることとなっておりますが、企画提案にあたっては、本市が示す資料に基づき、提案事業者において工事費を積算してください。 (説明会「資料3」参照)

6	仕様書	3(4)	用地における主な埋設物は何でしょうか？	主な埋設物は、木片、廃プラスチック、焼却残渣、陶磁器、ガラスくず等です。
7	仕様書	4(3)オ	電柱番号6-A・6-Bから第1柱までの系統連系負担金は、提案事業者側が負担しなくてよろしいでしょうか。	接続検討申込みに係る「検討料」については、秋田市が負担します。 系統連系に係る「工事費負担金」については、提案事業者の負担とします。 (説明会「資料3」参照)
8	仕様書	4(3)ケ	解体撤去費用について、基礎部分を含めた施設全てを撤去するための費用ということでしょうか。	パネルや架台等の地上設置設備については、撤去することとしますが、基礎部分については残存することも可とします。
9	仕様書	4(3)サ	所内購入電力料金は貴市事業経費(光熱費)と考えて宜しいでしょうか？	メガソーラー施設内において消費される電力料金は、提案事業者の負担とします。

※ 募集要項：秋田市メガソーラー事業企画提案募集要項

※ 仕様書：秋田市メガソーラー事業仕様書

※ 検討料：「太陽光発電設備の系統連系および電力購入に関する契約要綱(平成24年7月1日実施 東北電力株式会社)6 接続検討」より

※ 工事費負担金：「太陽光発電設備の系統連系および電力購入に関する契約要綱(平成24年7月1日実施 東北電力株式会社)8 工事費の負担」より

※ 説明会：「秋田市メガソーラー事業説明会」(平成24年12月13日開催)