

総合環境センター 一般廃棄物最終処分場 周縁地下水水質検査結果(埋立開始前)

■周縁地下水 水質検査結果

検査項目	採取箇所	地下水 (遮水シート下 ～粘土層上部)	—	環境基準
1 地下水等検査項目				
採水月日		平成15年7月1日		
結果月日		平成15年7月25日		
アルキル水銀	mg/l	不検出		検出されないこと
総水銀	mg/l	<0.0005		0.0005以下
カドミウム	mg/l	<0.001		0.01以下
鉛	mg/l	<0.005		0.01以下
六価クロム	mg/l	<0.01		0.05以下
砒素	mg/l	<0.005		0.01以下
全シアン	mg/l	不検出		検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出		検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002		0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005		0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	<0.002		0.02以下
四塩化炭素	mg/l	<0.0001		0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004		0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002		0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004		0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005		1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006		0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002		0.002以下
チウラム	mg/l	<0.0006		0.006以下
シマジン	mg/l	<0.0003		0.003以下
チオベンカルブ	mg/l	<0.002		0.02以下
ベンゼン	mg/l	<0.001		0.01以下
セレン	mg/l	<0.002		0.01以下
2 その他検査項目				
採水月日		平成16年2月25日		
結果月日		平成16年3月15日		
電気伝導度	mS/m	51		—
塩素イオン濃度	mg/l	25		—
3 ダイオキシン類				
採取月日		平成16年2月24日		
ダイオキシン類毒性相当量	pgTEQ/l	0.16		1以下