

保安管理点検一覧表

電 気 工 作 物		点 検 項 目	定 期 点 検		臨 時 点 検
			月 次 点 検	年 次 点 検	
			1 回 / 2 ヶ 月	1 回 / 年	必要の都度
受 電 設 備	責任分界となる区分 開閉器、断路器	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
		動 作 試 験		○	
		結 合 動 作 試 験		○	
		保護継電器動作特性試験			○
	引 込 線 等	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
	断 遮 開 路 断 閉 器 器 器	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
		動 作 試 験		○	
		結 合 動 作 試 験		○	
		内 部 点 検			○
		絶縁油の点検・試験			○
	電 力 ヒ ュ ー ズ	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
	計 器 用 変 成 器	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
	変 圧 器	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
		内 部 点 検			○
		絶縁油の点検・試験			○
	電 力 用 コ ン デ ン サ 直 列 リ ア ク ト	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
	避 雷 器	外 観 点 検	○	○	
		絶 縁 抵 抗 測 定		○	
母 線 等 バ ス ダ ク ト	外 観 点 検	○	○		
	絶 縁 抵 抗 測 定		○		
そ の 他 の 高 圧 機 器	外 観 点 検	○	○		
	絶 縁 抵 抗 測 定		○		
配 制 御 電 回 盤 路	外 観 点 検	○	○		
	指 示 計 測	○			
	絶 縁 抵 抗 測 定		○		
	保護継電器動作特性試験			○	
	計 器 校 正 試 験			○	
	シ ー ケ ン ス 試 験		○		
建 物、室、キュービクル等 の 金 属 箱	外 観 点 検	○	○		
	漏 洩 電 流 測 定	○			
接 地 装 置	外 観 点 検	○	○		
	接 地 抵 抗 測 定		○		

電 気 工 作 物		点 検 項 目	定 期 点 検		臨 時 点 検
			月 次 点 検	年 次 点 検	
			1 回 / 2 ヶ 月	1 回 / 年	
配 電 設 備	電 線 路	受電設備の引込線等に 準 ず る	同 左	同 左	同 左
	断 路 器 、 遮 断 器 開 閉 器 、 電 力 ヒ ュ ー ズ 計 器 用 変 成 器 、 変 圧 器 電 力 用 コ ン デ ン サ 等 避 雷 器 、 母 線 等 そ の 他 の 高 圧 機 器 配 電 盤 等 建 物 、 室 、 キ ュ ー ビ ク ル 等	受 電 設 備 に 準 ず る	同 左	同 左	同 左
	接 地 装 置	受 電 設 備 に 準 ず る	同 左	同 左	同 左