

(参考)

### 【記載例】

「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検表

令和 ○ 年○○月○○日

1 塀の所在地	秋田市山王一丁目1番1号
2 点検実施者	〒010-8560 住所 秋田市山王一丁目1番1号 氏名 秋田 太郎 電話 018-888-5769

申請書等の書類の記載には、消えるボールペン、鉛筆等の筆記具は使用できませんので、ご注意ください。

### 3 点検の状況 組積造の塀（レンガ造、石造、コンクリートブロック造）

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2m以下か。	高さ 1.00 m <sup>(※)</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2m以下 <input type="checkbox"/> 1.2m超
②塀の厚さは十分か 塀の高さの1/10以上の厚さがあるか。	厚さ 12 cm
	<input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分
③控え壁はあるか 塀の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
	間隔 m <sup>(※)</sup>
	突出した長さ cm
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし

### 補強コンクリートブロック造の塀

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2m以下か。	高さ 1.35 m <sup>(※)</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.2m以下 <input type="checkbox"/> 2.2m超
②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10cm以上か。 (塀の高さが2.0m超え2.2m以下の場合は15cm以上)	厚さ 12 cm
	<input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分
③控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
	間隔 3.20 m <sup>(※)</sup>
	突出した長さ 40 cm
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし

#### 記入方法

(1) 各項目の点検結果（高さ、厚さ、控え壁については実測値を記入）し、該当する□にレ印を書き入れてください。

※高さおよび控え壁の間隔は、小数点第二位（第三位以下切捨）まで記入すること。

#### 【注意】

押印のない書類を訂正する場合は二線で訂正のうえ、以下を記載してください。  
ただし軽微なものに限ります（金額の訂正は不可）。

1 訂正年月日      2 訂正者の氏名、連絡先      3 訂正理由