

(参考)

「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検表

年 月 日

1 塀の所在地 秋田市

〒 -

2 点検実施者 住所

氏名

電話

3 点検の状況

組積造の塀（レンガ造、石造、コンクリートブロック造）

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2m以下か。	高さ m^(※)	
	<input type="checkbox"/> 1.2m以下	<input type="checkbox"/> 1.2m超
②塀の厚さは十分か 塀の高さの1/10以上の厚さがあるか。	厚さ c m	
	<input type="checkbox"/> 十分	<input type="checkbox"/> 不十分
③控え壁はあるか 塀の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
	間 隔 m^(※)	
	突出した長さ c m	
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし

補強コンクリートブロック造の塀

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2m以下か。	高さ m^(※)	
	<input type="checkbox"/> 2.2m以下	<input type="checkbox"/> 2.2m超
②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10cm以上か。 (塀の高さが2.0m超え2.2m以下の場合は15cm以上)	厚さ c m	
	<input type="checkbox"/> 十分	<input type="checkbox"/> 不十分
③控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
	間 隔 m^(※)	
	突出した長さ c m	
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし

記入方法

- (1) 各項目の点検結果（高さ、厚さ、控え壁）については実測値を記入し、該当する□にレ印を書き入れてください。
※高さおよび控え壁の間隔は、小数点第二位（第三位以下切捨）まで記入すること。