

日新小学校の普通教室棟空調設備導入状況について

※設置室数：職員室1、校長室1、普通教室30

個別エアコン（電気ヒートポンプ式空調機）							
記号	型式	仕様 (標準機・寒冷地仕様の別)	冷房能力	暖房能力	台数	設置教室	型番
ACP-1-1	室内外機（天吊形）	標準機・耐塩害仕様	10.0kW	11.2kW	1	校長室	PCZ-ERMP112KY-BS
ACP-1-2 ～ACP-1-4	室内外機（天吊形）	標準機・耐塩害仕様	12.5kW	14.0kW	3	職員室	PCZ-ERMP140KY-BS

マルチエアコン（電気ヒートポンプ式空調機）							
記号	型式	仕様 (標準機・寒冷地仕様の別)	冷房能力	暖房能力	台数	設置教室	型番
ACPM-1 ～ACPM-6	室外機	標準機・耐塩害仕様	67.0kW	77.5kW	6	屋外	PUHY-P670DMG7-BS
ACP-1-1 ～ACP-6-5	室内機（天吊形）	標準機・耐塩害仕様	14.0kW	16.0kW	29	普通教室29室	PCFY-P140KMG7
ACP-5-2	室内機（天吊形）	標準機・耐塩害仕様	9.0kW	10.0kW	2	普通教室1室	PCFY-P90KMG7