

要求水準書（案）に関する質問への回答（追加分）

No.	頁	項目					内容	回答
1	31	第2	3	(1)	ア		古川の横断について、別紙1に詳細がありますが、横断箇所は事業者提案という理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	31	第2	3	(1)	ア		別紙1及び別紙2に御野場本管が図示されていますが、この管の説明資料（どこからどこへ配水するための管なのか等）を提示願います。	豊岩配水場から御野場、仁井田、牛島地区の一部に配水している管路です。
3	42	第2	3	(1)	ア		見学・研修施設において、見学者180名程度、研修者40名程度とありますが、同時に対応するケースも想定が必要でしょうか。	同時利用を想定する必要があります。
4	45	第2	3	(1)	イ		急速ろ過池の洗浄方法が逆洗洗浄と表洗洗浄となっており、ろ層についても多層ろ過となっております。槽内部まで洗浄する場合、空気洗浄の方が適していると思いますが、表洗洗浄を選択した理由をご教示下さい。	維持管理性や技術的な観点から、最適な方式と判断したものです。
5	54	第2	3	(2)	ア		急速ろ過池の改造については、既存の構造をベースに検討することになり、限定的となるため、本事業の対象外として頂くことは可能でしょうか。	原文のとおりです。
6	54	第2	3	(2)	ア		上記に関連する内容ですが、受領済みである竣工図書に関して、機械設備の構造が分かる図面が含まれておりませんので、提案に改造を含める場合は竣工図をご提供頂けないでしょうか。（配管図、フロー図、豊岩浄水場での改造における基本設計図書等）	仁井田浄水場等整備事業に係る提供資料（2回目）で開示しています。
7	54	第2	3	(2)	ア		急速ろ過池の改造時の停止時間について、4時間程度では施工が困難ではないかと懸念しております。基本設計時に提示している改造内容をご教示下さい。	4時間程度とは、浄水施設の全停止可能時間を示しているものであり、個別のろ過池の停止についてはその都度協議します。また、作業について検討した資料はありません。