

施設の概要(北部地域)

○:点検実施 ×:点検未実施 -:該当設備なし

	北部市民SC	下新城交流センター	土崎みなと歴史伝承館	外旭川コミセン	港北コミセン	飯島コミセン	飯島南コミセン	将軍野コミセン	寺内コミセン	下新城コミセン	上新城コミセン	金足コミセン	設置要件(概略)
構造	RC、S造	RC造	RC造	RC造	RC造	RC、S造	S造	RC造	RC、S造	木造	木造	木造	
階数	3階建	2階建	2階建	2階建	2階建	2階建	2階建	2階建	2階建	平屋建て	平屋建て	平屋建て	
延べ面積	5,582㎡	1,611㎡	1,394㎡	1,000㎡	999㎡	1,000㎡	738㎡	664㎡	656㎡	487㎡	375㎡	592㎡	
消防設備	消火器具	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	延べ面積≥150㎡
	屋内消火栓設備	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	一般≥500㎡、準耐火≥1,000㎡、耐火≥1,500㎡
	自動火災報知設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	≥300㎡、≥3F
	ガス漏れ火災警報設備	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	地階で≥1,000㎡
	非常警報器具及び設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	収容人数≥50人
	避難器具	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	2階以上の階(耐火の2階除く)
	誘導灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全部
	非常電源	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般≥500㎡、準耐火≥1,000㎡、耐火≥1,500㎡
	防排煙制御設備	○※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐火:1,500㎡ごと、準耐:500㎡ごと、異種用途間
排煙設備(排煙窓)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	消防法:舞台部≥500㎡、地階、無窓階等 建基法:特建で≥3階かつ≥500㎡、≥1,000㎡、無窓居室
非常照明	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	
自家発電機保守点検	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空調・給排水設備	温水発生機	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	床暖房設備	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全熱交換機	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	送風機類	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GHP・EHP空調機	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	給水設備	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
特定建築物環境衛生設備	空気環境の測定	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	飲料水(水道水)の水質検査	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥3,000㎡
	ねずみ等の点検・防除	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エレベーター	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-		
自家用電気工作物	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
浄化槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※1 対象は屋内消火栓用の自家発電装置及び蓄電池設備。

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、誘導灯の内臓型非常電源は各設備点検のなかで実施。

※2 消防設備点検業務に防火扉、防煙垂れ壁の点検を含む。その他、シャッター等設備保守点検業務を別途委託。

※3 非常照明の点検を消防設備点検業務に含めて実施。