

質問回答書

質問対象の工事名	雄和市民サービスセンター仮設庁舎整備工事
----------	----------------------

回答課所室: 建設部建築課

質問回答月日: 令和8年6月25日

No.	質問および回答内容	
1	質問	配管類撤去の保温材(アスベスト含有)は負圧まで必要なレベル2作業ではないということでしょうか？
	回答	保温外装にアスファルトフェルトを使用とみなしているため、レベル3を想定しています。