

ハロゲン化物消火設備点検表

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 | |
|---|-------------------|-------------|---------------|--------|-----------------|--|
| ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器 | 設置状況の適否 | 目視 | | | |
| | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 消 火 薬 剤 | 量の適否 | 目視、重量計測等による確認 | | | |
| | | 内圧力の適否 | 圧力計による | | | |
| | 蓄 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | 式 容 器 弁 開 放 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 放 出 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | 安 全 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | 加 液 面 計 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 式 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 | 設置状況の適否 | 目視 | | |
| | | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | ガ ス 量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による | | |
| | | 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 腐食（作動封板）の有無 | | | 目視 | | | |
| 開閉状況の適否 | | | 目視 | | | |
| 容 器 弁 開 放 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 圧 力 調 整 器 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |

| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|--|--|
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | ガス量の適否 | 重量計測等による 確認 | | | |
| | 容 器 弁 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 | | | |
| | | | 開閉状況の適否 | 目視 | | | |
| | 容 器 弁 開 放 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 操 作 管 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| 選 択 弁 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | | |
| | | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認 | | | | |
| 起 動 装 置 | 手 動 起 動 装 置 | | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 | | | |
| | | | 標識の取付状況、損傷、汚損 等の有無及び記載事項の適否 | 目視 | | | |
| | | | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| | 自 動 起 動 装 置 | 火 災 感 知 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 感知障害の有無 | 目視 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | 自 動 ・ 手 動 切 替 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | | | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 警 報 装 置 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | | |
| 圧 力 ス イ ッ チ | | 端子のゆるみ、脱落、損傷等 の有無 | 目視 | | | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | | | |
| 制 御 盤 | 電 源 電 圧 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | | | 操作管理上の支障の有無 | 目視 | | | |
| | 電 源 電 圧 | | 電圧の指示状況 | 目視 | | | |
| | | | 電源灯の点灯状況 | 目視 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------|------|--|--|
| 制 御 装 置 | ス イ ッ チ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | 開閉状態 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | ヒ ュ ー ズ 類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 | | |
| | | 種類、容量の適否 | 目視 | | |
| | 継 電 器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | 接点の焼損等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| | 結 線 接 続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 | | |
| | | 被覆の損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 配 管 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| 腐食の有無 | | 目視 | | | |
| 逆 止 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 取付け方向の適否 | 目視 | | | |
| | 機能の適否 | 作動確認 | | | |
| 破 壊 板 ・ 安 全 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| バ ル ブ 類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 開閉状況の適否 | 手動確認 | | | |
| 放 出 標 示 灯 | 損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 点灯の状況 | 目視 | | | |
| 噴 射 ヘ ッ ド | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | | |
| | 腐食の有無 | 目視 | | | |
| 移 動 式 ノズル等 | ホース、ホースリール 及びノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 腐食の有無 | 目視 | | |
| | ノズル開閉弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 機能の適否 | 作動確認 | | |
| 予 備 動 力 源 | 損傷の有無 | 目視 | | | |
| | 切替の適否 | 目視 | | | |

| | 容量の適否 | 目視 | | |
|-------|-------|----|--|--|
| そ の 他 | | | | |