

(参考)

【記載例】

「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による点検表

令和 ○ 年○○月○○日

1 塀の所在地 秋田市山王一丁目1番1号
 〒010-8560

2 点検実施者 住所 秋田市山王一丁目1番1号
 氏名 秋田 太郎
 電話 018-888-5769

申請書等の書類の記載には、消えるボールペン、鉛筆等の筆記具は使用できませんので、ご注意ください。

注意：訂正された箇所には、委任状と同じ印を押印してください。修正液や修正テープは使用できません。

3 点検の状況
組積造の塀（レンガ造、石造、コンクリートブロック造）

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2m以下か。	高さ	1.00 m ^(※)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2m以下	<input type="checkbox"/> 1.2m超	
②塀の厚さは十分か 塀の高さの1/10以上の厚さがあるか。	厚さ	12 cm	
	<input checked="" type="checkbox"/> 十分	<input type="checkbox"/> 不十分	
③控え壁はあるか 塀の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし	
	間隔	m ^(※)	
	突出した長さ	cm	
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	

補強コンクリートブロック造の塀

①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2m以下か。	高さ	1.35 m ^(※)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.2m以下	<input type="checkbox"/> 2.2m超	
②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10cm以上か。 (塀の高さが2.0m超え2.2m以下の場合は15cm以上)	厚さ	12 cm	
	<input checked="" type="checkbox"/> 十分	<input type="checkbox"/> 不十分	
③控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
	間隔	3.2 m ^(※)	
	突出した長さ	40 cm	
④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れ等はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	

記入方法

- (1) 各項目の点検結果（高さ、厚さ、控え壁については実測値を記入）し、該当する□にレ印を書き入れてください。
- ※高さおよび控え壁の間隔は、小数点第二位（第三位以下切捨）まで記入すること。