

設 計 書

予算項目	原水及び浄水費 － 備消耗品費
物品番号	物品 第 7 号

課 長	課長補佐	係 長	副務者	検 算	主務者 (監督員)

年 度	令和 5 年度	作成年月日	令和5年6月1日	履行期限	から
物品名	俄沢浄水場高压受電盤遮断器購入				令和5年12月28日
納入場所	河辺岩見字俄沢252 (俄沢浄水場内)			契約者	
設計金額	金	円也			
財源区分	国 補 ・ 県 補 ・ [市 単]				

費 用 内 訳			業 務 概 要	
	設 計 額 (円)		・真空遮断器 1台	
	物 品 価 格		・真空遮断器用制御回路互換プラグ 1式	
	消費税等相当額			
	合 計			
			副務者(職名)氏名	
			主務者(監督員)(職名)氏名	

内 訳 書

(第1号)

種 別 名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
真空遮断器		台	1			
真空遮断器用制御回路互換プラグ		式	1			
小計						
消費税等相当額						
合計						

俄沢浄水場高压受電盤遮断器購入

特 記 仕 様 書

令和5年度

秋田市上下水道局浄水課

(概要)

第1条 真空遮断器を購入する。

(納入場所)

第2条 秋田市上下水道局浄水課 俄沢浄水場

所在地：河辺岩見字俄沢252

(購入機器および仕様)

第3条 機器：真空遮断器

数量：1台

型式：日立 V-6F-12SC MAC型

定格：7.2kV 600A 12.5kA

※既設品(型式：日立 V-6F-12AS-FA 低サージバルブ付)と互換性があり即入替え可能な機材を使用しなければならないので同等品による物品を不可とする。

2 機器：真空遮断器用制御回路互換プラグ

数量：1式

型式：日立 V-6F-12SC MAC型 制御回路互換接続プラグ(C-PLUG)

※既設品と購入遮断器と互換性がある機材を使用しなければならないので同等品による物品を不可とする。

(納入日)

第4条 発注者が指定する日とする。

(納入条件)

第5条 受注者は、契約締結後、機器の承認関係書類を提出し承認を得た後、納入すること。

2 機器には操作説明書を添付すること。

3 梱包資材の廃棄は受注者の負担で行うこと。

(保証等)

第6条 使用後1年以内において、製造上の不備等により故障が生じた場合は直ちに納入者の負担により修理又は代替品でこれを保証する。

2 納入する製品には、メーカー保証書を添付すること。

(疑義の解釈)

第 7 条 本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者との協議により決定するものとし、必要と認められる事項について、受注者は発注者の指示に従うものとする。

2 受注者は、本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、その都度速やかに発注者と協議すること。