

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
旧職員研修棟研修室4 エアコン修繕						
	仕 訳					
ルームエアコン	冷房能力7.1kW、暖房能力8.5kW、 寒冷地仕様	1	台			参考型式:MSZ-HXV7124S-W
室外機架台	50cmH	1	個			
タイガーベース	600mm	2	本			
冷媒配管	6.4φ、10mm保温	8	m			
冷媒配管	12.7φ、10mm保温	8	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持金物		1	式			
ACドレンホース	16φ	8	m			
VVFケーブル	2.0mm-3芯	8	m			
消耗雑材料		1	式			
労務費	管理費含む	1	式			
電気工事	200Vコンセント2口 他配線	1	式			

