

質問回答書

工事(委託)名	牛島西三丁目線配水管整備 に伴う詳細設計業務委託	回答課所室：秋田市上下水道局水道建設課 質問回答月日：令和7年7月2日
---------	-----------------------------	--

No.	質問および回答内容	
1	質問	今回の設計箇所について、基本設計は行っておりますでしょうか。
	回答	基本設計は行っていません。
2	質問	現地状況を踏まえると、河川構造物(落差工)の真下を横断する線形であり、北側に到達立坑を想定していると思われます。河川用地や地下埋設物などを考慮すると、立坑を配置するのは難しいと考えますが、どのように配置することを想定しているのか、ご教示願います。
	回答	既存の地下埋設物を移設し、設置することを想定しています。
3	質問	
	回答	