

令和7年11月定例会  
予算決算委員会資料  
( 保 健 所 )



## 保健所・保健センター改修経費について

保健所の空調設備および空調関連設備が老朽化により故障し、検査業務等に支障をきたしていることから、検査業務の精度確保、職員の執務環境の確保および健康・安全の確保のため、空調設備を更新するもの。

### 1 事業概要

- (1) 保健所空調設備（検査室系統）更新工事 50,310千円  
令和7年7月に故障した検査室系統の冷温水発生機を更新する。

#### ＜参考＞ 保健所の空調設備について

- 一般系統：1階と2階のフロア全体を冷暖房する冷温水発生機
- 検査室系統：2階検査室の中を冷暖房する冷温水発生機

- (2) スポットクーラー設置工事・賃貸借 2,786千円  
空調設備の更新工事において、冷温水発生機の納期が6か月と見込まれ、工事完了が冷房運転開始時期に間に合わないことから、冷房機能の代替として検査室にスポットクーラーを設置する。機器の借上料のほか、排熱ダクトの設置工事および撤去費用を含む。
- (3) 冷却塔ベアリングボックス交換修繕 2,296千円  
保健所空調設備（一般系統）冷却塔のベアリングが摩耗し、一般系統の冷房運転ができなくなる恐れがあるため、ベアリングボックスを交換する。
- (4) コントロールボックス交換修繕 2,127千円  
コントロールボックス内の表示盤が故障し、令和6年10月から稼働停止中の保健所空調設備（一般系統）の2号機コントロールボックスを更新する。

### 2 事業費 57,519千円（うち一般財源2,819千円）

工事等の完了が令和8年8月になることが見込まれることから、繰越明許費を設定する。

※特定財源として、秋田県市町村振興資金を充当予定

### 3 事業スケジュール

項目	内容	R7					R8					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1) 保健所空調設備（検査室系統）更新工事	入札・契約	↔										
	機器発注（納期最短6か月）						↔	↔	↔	↔	↔	
	工事完了											
(2) スポットクーラー設置工事	入札・契約						↔					
	取付け完了							↔				
	取り外し完了											↔
(3) 冷却塔ベアリングボックス交換修繕	入札・契約	↔										
	機器発注（納期3か月）				↔	↔						
	交換完了							↔				
(4) コントロールボックス交換修繕	入札・契約	↔										
	機器発注（納期6か月）						↔	↔	↔	↔	↔	
	交換完了											↔

※(2)の取り外し時期については、1の機器納期により前倒しとなる可能性がある