

保健所冷温水発生機コントロールボックス交換修繕 仕様書

1 業務内容

秋田市保健所における空調設備のうち、一般系統の冷温水発生機 2 号機のコントロールボックスの交換修繕を行う。

2 履行場所

施設名	所在地	電話番号
秋田市保健所	秋田市八橋南一丁目 8 番 3 号	883-1170

3 期間

契約締結の日から令和 8 年 8 月 31 日まで

4 修繕する設備の仕様

矢崎総業株式会社 CH-M70HC 二重効用吸収式 (加熱能力増加型)

5 修繕内容

- (1) 冷温水発生機 2 号機における、別紙に記載された部品の交換
- (2) 交換完了後の試運転調整
- (3) その他、当該修繕に必要な作業

6 業務上の注意事項

- (1) 業務の実施に当たっては、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、適切な安全対策を行うこと。
- (2) ごみの飛散や流出のないよう必要な措置を講ずること。

7 報告

業務終了後は、直ちに業務完了報告書を作成し提出すること。

8 その他

この仕様書に定めのない事項又は業務実施に当たって疑義が生じた場合は、必要に応じて担当課と協議の上決定すること。

別紙

交換部品等一覧

項目	数量	単位
C B アッシー G 1 0 0 H	1	式
NO 4 代替メインハーネス 1 0 0 セット	1	式
NO 4 代替バーナーハーネス 1 0 0 セット UV	1	式
NO 4 代替ハーネスセット MS	1	式
フレキシブル電線 0. 7 m	1	本
コネクタ	1	個
ウルトラビジョン	1	個