

秋田市河辺岩見温泉交流センター消防設備保守点検業務委託仕様書

- 1 委託場所 秋田市河辺三内字外川原 1 0 1 番地 1
秋田市河辺岩見温泉交流センター
- 2 契約期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 1 1 年 3 月 3 1 日まで
- 3 1 年間の業務（委託）内容
 - (1) 総合点検 1 回
 - (2) 機器点検 1 回上記(1)(2)の点検については、有資格者が点検対象事項について、点検基準に適合しているかどうかを点検し、その結果について報告書を作成するものとする。
- 4 対象設備
 - (1) 自動火災報知設備
 - ア 受信機：P 型 1 級 25 回線壁掛型 ホーチキ(株)受第 19-22 号 RPU-AAW25Y
2016 年
 - イ 感知器
 - (ア) 光電式 スポット型 13 か所
 - (イ) 差動式 スポット型 16 か所
 - (ウ) 定温式 スポット型 16 か所
 - (エ) 定温式 サウナ 2 か所
 - ウ 機器収納箱：電鈴、表示灯、発信機、中継機 各 1 収納
 - エ 電鈴 サウナ 2 か所
 - (2) ガス漏れ火災警報設備
 - ア 受信機 1 台
 - イ 検知器 1 か所
 - (3) 誘導灯設備
 - (ア) C 級 片面型 避難口 1 か所
 - (イ) C 級 片面型 通路 2 か所
 - (ウ) C 級 片面型 避難口 2 か所（防湿・防雨型）
 - (4) 消火器具
 - 粉末消火器 6 か所
- 5 委託料の支払時期
委託料の支払時期については、各年度毎に業務完了報告書（年度末）を確認後、受託者の請求により支払うものとする。
- 6 疑義
本仕様書に定めのない事柄について疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定する。