

設 計 書

予算項目	処理場費—委託料
委託番号	委託第1号

課 長	課長補佐	副参事	副務者	検 算	主務者 (監督員)

年 度	令和8年度	作 成 年 月 日	令和7年12月24日	履行期間	令和8年4月 1日 から
委託名	雄和（新波・萱ヶ沢）農業集落排水処理施設維持管理業務委託				令和9年3月31日 まで
委託場所	雄和新波字新町183番地3 ほかに計21か所			契約者	
設計金額	金 円也				
財源区分	国 補 ・ 県 補 ・ [市 単]				

費 用 内 訳			業 務 概 要	
	設計額 (円)		雄和（新波・萱ヶ沢）農業集落排水処理施設	
	業務価格		2処理施設の維持管理業務 1式	
	消費税等相当額		※マンホールポンプ施設19か所含む（うち1か所休止中）。	
	業務委託費			
			副務者 (職名) 氏名	
			主務者 (監督員) (職名) 氏名	

業 務 委 託 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務委託費								
	農業集落排水 処理施設							
		維持管理 業務費						
			技術点検費（新波）	式	1			第1号明細書
			技術点検費（萱ヶ沢）	式	1			第2号明細書
			小 計					[技術点検費]
			場内管理費（新波）	式	1			第3号明細書
			場内管理費（萱ヶ沢）	式	1			第4号明細書
			小 計					[場内管理費]
			薬品費（新波）	式	1			第5号明細書
			薬品費（萱ヶ沢）	式	1			第6号明細書
			小 計					[薬品費]
			水質検査費（新波）	式	1			第7号明細書
			水質検査費（萱ヶ沢）	式	1			第8号明細書
			小 計					[水質検査費]

業 務 委 託 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			計					維持管理業務費
		消耗品費						
			消耗品費	式	1			
			計					消耗品費
		業務原価						
		諸経費						
			諸経費	式	1			
			計					諸経費
業務価格								
消費税等相当額								
業務委託費計								

第 1 号 明 細 書

技術点検費（新波）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
日常管理		72	回			6回×12か月
定期管理		24	回			2回×12か月
マンホールポンプ日常点検		11	回			マンホールポンプ施設3か所 1回×11か月
マンホールポンプ定期点検		1	回			マンホールポンプ施設3か所 1回×1年
計						

第 2 号 明 細 書

技術点検費（菅ヶ沢）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
日常管理		72	回			6回×12か月
定期管理		24	回			2回×12か月
マンホールポンプ日常点検		11	回			マンホールポンプ施設15か所 1回×11か月
マンホールポンプ定期点検		1	回			マンホールポンプ施設15か所 1回×1年
計						

第 3 号 明 細 書

場内管理費（新波）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施設清掃			人			
草刈り			人			
計						

第 4 号 明 細 書

場内管理費（萱ヶ沢）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
施設清掃			人			
草刈り			人			
冬囲い			人			
計						

第 5 号 明 細 書

薬品費 (新波)

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薬品		393	kg			
計						

第 6 号 明 細 書

薬品費 (菅ヶ沢)

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薬品		173	kg			
計						

第 7 号 明 細 書

水質検査費（新波）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
p H		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
B O D		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
S S		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
大腸菌数		2	回			放流水質年2回
計						

第 8 号 明 細 書

水質検査費（菅ヶ沢）

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
p H		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
B O D		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
S S		13	回			流入水質年1回 放流水質年12回
大腸菌数		2	回			放流水質年2回
計						

農業集落排水処理施設維持管理業務委託仕様書

第1章 総則

1 目的

本仕様書は、農業集落排水処理施設（以下「処理施設」という。）および農業集落排水マンホールポンプ施設（以下「ポンプ施設」という。）における維持管理業務（以下「業務」という。）を円滑に実施するため、契約書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

2 委託場所

第4章特記事項参照のこと。

3 業務統括責任者等の選任

- (1) 受託者は業務履行について、技術上の管理を担当する業務統括責任者を選任し、書面をもって委託者に通知しなければならない。
- (2) 受託者は、浄化槽法（昭和58年法律第43号）第10条第2項の規定により、有資格者の中から業務における浄化槽技術管理者1名を、資格者証とともに届出ること。なお、業務統括責任者および浄化槽技術管理者は兼ねることができる。ただし、その他の業務従事者は複数人とする。

4 有資格者の配置

次の有資格者を配置すること。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

5 関係法令の遵守

- (1) 受託者は、業務の履行に当たり、浄化槽法（昭和58年法律第43号）、労働基準法（昭和22年法律第49号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、これらに関連する法令、条例、規則等を遵守すること。
- (2) 適用を受ける諸法令等は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。

第2章 業務の内容

1 業務範囲

- (1) 原則として、本仕様書に定める処理施設の日常管理、定期管理、ポンプ施設の日常点検、定期点検、異常時の措置および業務に関連する書類作成等の事務とする。
- (2) 受託者は、施設の全体構成、処理フロー、機器の種類、能力等を把握し、処理施設が十分な機能を発揮するように管理すること。
- (3) 受託者は、処理施設およびポンプ施設の維持管理に関する調査や書類の作成について、委託者に協力すること。

2 維持管理業務

(1) 処理施設

ア 日常管理

別紙1の保守点検項目を参考に点検および作業を行い、別紙2の日常管理日報（例）により報告すること（回数については、第4章特記事項参照）。

なお、点検日は等間隔で行うものとする。

イ 定期管理

別紙1の保守点検項目を参考に点検および作業を行い、別紙2の日常管理日報（例）および定期管理日報（例）により報告すること（回数については、第4章特記事項参照）。

定期管理時に行う業務は次の項目とする。

(ア) 日常管理

(イ) 各単位装置の水質測定

(ウ) 各単位装置の汚泥堆積状況

(エ) 絶縁抵抗測定および機器動作試験（定期管理の内1回）

自動通報装置の動作試験については、月に1回以上擬似警報通報試験を行い、自動通報装置からの通報が設定してある会社又は担当者に届くことを確認すること。その際、確認した日付を報告書に記載すること。

ウ 清掃

処理施設内（風除室、前処理室、階段、処理室、管理室、ブロ

ワ室等)、機器等の清掃を毎月行う。

エ 草刈り

敷地内(フェンス外含む。)の草刈りを年3回以上行う。

オ 冬囲い(萱ヶ沢のみ)

必要に応じて、各樹木に合わせ、枝折れや冬枯れの無いように適切に行う。

カ 剪定

植栽、芝生等の消毒および剪定が必要と認められる場合は、委託者と協議の上対処する。

キ 除雪

緊急時および汚泥搬出時に十分対応できるように除雪を行う。

ク 水質検査

(ア) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく検査の他、次の項目について所定回数の検査を行い、検査結果を提出すること。

また、採水時には各検体の水温を報告すること。

項目	放流水	流入水	備考
p H	1回/月	1回/年	(計量証明)
S S	1回/月	1回/年	(計量証明)
B O D	1回/月	1回/年	(計量証明)
大腸菌数	1回/6か月	-	(計量証明)

(イ) 水質検査を行う事業者については、秋田県環境計量証明事業者名簿に登録されていることとする。

ケ その他、委託者が指示するもの

(2) ポンプ施設

ア 日常点検

浮遊流入物の除去、レベル計(レベルスイッチ)の異物除去等の清掃および次の点検作業を行い、その良否を判定して書面により毎月報告すること。なお、否判定の事項については、その概要を特記事項として記載すること。

(ア) 数値測定項目

a 電源電圧(テスターで測定)

- b ポンプの運転時間（計器がある場合記載）
 - c ポンプの運転回数（計器がある場合記載）
 - d ポンプの運転電流値（クランプメーターで測定）
 - e ポンプの絶縁抵抗値（メガで測定）
 - f WH計の読み
- (イ) マンホール内点検内容
- a マンホールふたの開閉状態および損傷
 - b マンホール内の異物および浮遊物の堆積
 - c 槽内配管、ガイドパイプの外観状態
 - d 動力、制御および水位計ケーブルの状態
 - e 流入バツフルの状態
 - f マンホール接続部の状態
- (ウ) ポンプおよび水位計の点検内容
- a 運転時のポンプおよび逆止弁の状態
 - b ポンプ吐出量
 - c ポンプ吊上げチェーンの状態
 - d 水位計の設置状態
 - e フロートスイッチの動作
- (エ) 制御盤の点検内容
- a 制御盤の設置状態
 - b 制御盤の内部状態
 - c 制御盤の作動状態
 - d 各表示灯の点灯状態
 - e 漏電遮断器の作動状態
 - f 保護リレーの作動状態
 - g 自動通報装置の作動状態
- (オ) 4月の点検時に実施する項目
- a ポンプ仕様の確認
 - b 自動通報装置発信先の設定確認（必要な場合は変更）
 - c 自動通報装置の停・復電通報試験
- イ 定期点検
- 日常点検の内1回を定期点検とし、1年に1回次の点検および

作業を行い、その良否を判定して書面により報告すること。

また、報告書には写真を添付すること。

(ア) 日常点検に加え、インターロック試験（設定箇所のみ）を行う。

(イ) 引上げ点検を行う（ポンプの外観確認、羽根車の状態確認およびオイル確認）。

3 契約外費用、物品等

次の費用は別途委託者負担とする。

(1) 水道料金

(2) 電気料金

(3) 電話料金

(4) 汚泥運搬および処分費

※ 潤滑油、駆動ベルト、蛍光灯、プリンター用紙等の備消耗品に関しては受託者負担となる。

4 提出書類

(1) 契約後、履行期間開始前に提出するもの

ア 業務実施計画書

イ 計画工程表

ウ 組織図

エ 安全管理および緊急連絡体制図

オ 浄化槽技術管理者等に関する書類

カ 作業従事者名簿（各種免許等写し含む。）

キ 使用する計測機器のリスト

ク その他

(2) 毎月提出するもの

ア 業務打合簿

イ 1か月毎の作業計画

ウ 処理施設維持管理業務報告書

(ア) 特記事項

(イ) 処理水量

(ウ) 計量証明書

- (エ) 非常用エンジンポンプ又は非常用発電機燃料表
 - (オ) 管理日報
 - (カ) 点検内容等が確認できる作業写真（作業前、作業中および作業後）
 - (キ) ポンプ施設点検報告書
 - (ク) その他必要なもの
- (3) 契約書に定める支払い区分ごとに提出するもの
業務（完了・一部完了）報告書（四半期ごと）
- (4) その他
前項の書類に変更が生じた場合は、変更届を提出すること。

5 異常、災害時等の対応

- (1) 受託者は、地震、台風等の災害および事故（以下「災害等」という。）又は設備の故障および異常（以下「異常等」という。）の発生に備え、業務従事者を緊急招集できる体制を整備すること。
- (2) 受託者は、処理施設の日常管理、定期管理、ポンプ施設の日常点検、もしくは定期点検の作業中に異常等を発見した場合又は自動通報装置等で異常等が通知された場合は、適切な措置を講ずるとともに、その原因および経過、被害の内容ならびに措置状況について委託者に報告し、対応および復旧については、委託者と協議の上行うこと。
- (3) 受託者は、災害等および異常等が発生した時には、異常通報の有無に係わらず、処理施設およびポンプ施設の点検、対応等を行うこと。
- (4) 処理施設およびポンプ施設の補修等は、原則として、委託者と協議の上行うこと。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

6 立会い

受託者は、管理又は点検時以外においても、汚泥の引抜き、修繕等、委託者が必要と認める場合は立会いを行う。

7 安全衛生管理

受託者は、従事者の労働安全衛生に対する意識向上を図るとともに、安全の確保および健康の保持に努めなければならない。

- (1) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、その他災害防止関係法令

を遵守し、常に安全衛生管理に必要な措置を講じ、事故等の発生防止に努めること。

(2) 業務履行に当たり、安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な安全処置を講じなければならない。

(3) 事故が発生した時は、委託者および関係官公署に報告するとともに、必要な措置を講ずること。その後、受託者は事故の原因、経過および被害内容を調査し、その結果を書面により委託者に届出ること。

8 証明書の携帯

(1) 受託者は、業務において秋田市上下水道局が委託した者である旨の証明書を携帯し、使用者に提出を求められた場合、提示すること。

(2) 履行期間の変更又は満了となった場合は、返還すること。

(3) 受託者が業務以外に証明書を使用した場合は、契約解除等の処分対象とする。

第3章 その他

1 業務引継および通報先の変更について

入札等により、業務の受託者が変更になった場合は、新・旧両委託業務受託者において、処理施設等設備の運転方法、不具合箇所、注意事項等の引継を行うこと。また、処理施設およびポンプ施設の自動通報装置の通報先変更は、新年度委託業務受託者が責任を持って行う。

2 住民との協調

受託者は、住民等からの要望又は住民等と交渉があったときは、委託者と協議の上対応し、その結果を委託者に報告すること。

3 秘密等の保持

受託者は、業務の履行において知り得た情報を、委託者の許可なく公表又は利用してはならない。

4 疑義等

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて協議すること。

第4章 特記事項

1 処理施設およびポンプ施設の概要

(1) 雄和新波農業集落排水処理施設

ア 所 在	雄和新波字新町183番地 3
イ 処 理 方 式	ソイルシステム
ウ 供用開始年度	昭和63年12月
エ 計画処理人口	640人
オ 計画処理戸数	163戸
カ 現在処理能力	192.0m ³ /日最大
キ 流入水質	BOD 200mg/L
ク 計画放流水質	BOD 20mg/L
ケ 電話番号	018-887-2450
コ ポンプ施設	

(ア) 箇所数 3か所

(イ) 所在地 別紙箇所図参照

サ その他 冬囲いなし

(2) 雄和萱ヶ沢農業集落排水処理施設

ア 所 在	雄和碓田字下山田62番地
イ 処 理 方 式	JARUS-Ⅲ
ウ 供用開始年度	平成12年12月
エ 計画処理人口	620人
オ 計画処理戸数	146戸
カ 現在処理能力	167.4m ³ /日最大
キ 流入水質	BOD 200mg/L
ク 計画放流水質	BOD 20mg/L
ケ 電話番号	018-887-2601
コ ポンプ施設	

(ア) 箇所数 16か所（命ヶ沢2号MP現在休止中）

(イ) 所在地 別紙箇所図参照

2 維持管理回数

(1) 処理施設日常管理は月6回行う。

(2) 処理施設定期管理は月 2 回行う。

(3) ポンプ施設日常点検は月 1 回行う。ただし、命ヶ沢 2 号ポンプ施設については、現在休止中であることから、日常点検の必要はない。

ただし、運転を再開した場合は、設計変更後に日常点検すること。

(4) ポンプ場定期点検は日常点検の内 1 回とし、1 年に 1 回行う。

3 保守点検項目

一般的な点検項目を別紙 1 に示す。なお、別紙 1 の表は一般事項であり、各処理施設により設備および機器の仕様や有無が異なるため、フロー図および農業集落排水処理施設維持管理マニュアル（一般社団法人地域環境資源センター発行）を参考に適切な維持管理を行うこと。

保守点検項目

点検項目 単位装置	点検項目													稼働時間（積算計がある場合）																				
	目視点検	異常臭気の有・無（給排気設備の良・不良含む。）	異常発生音の有・無	配管等異常の有・無	照明設備の良・不良	計器異常の有・無	異常水位の痕跡有・無	流入・流出水異常の有・無	スカム等異常確認・除去	汚泥の除去・移送	汚泥・沈砂等の堆積状況確認・除去	し渣・沈砂等除去	攪拌状況確認		ばっ気状況確認	発泡状況確認	逆洗作業	清掃（防虫網・ガラリ等含む。）	水質および汚泥堆積状況の点検	各種運転調整	異常時対応	動作試験（緊急動作含む。）（定期管理の内一回）	絶縁抵抗値（MΩ）（定期管理の内一回）	異音の有無	異常振動の有無	電流値（A）	各種目視確認	各種運転調整	燃料補充	薬剤補充	オイル確認・交換	그리스アップ		
前処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	◎	○															◎	◎
流量調整設備																																		

○：日常管理時に行う
◎：定期管理時に行う
▲：必要時に行うもの

保守点検項目

点検項目 単位装置	点検項目													稼働時間（積算計がある場合） 그리스アップ オイル確認・交換 薬剤補充 燃料補充 各種運転調整 各種目視確認 電流値（A） 異常振動の有無 異音の有無 絶縁抵抗値（MΩ）（定期管理の内一回） 動作試験（緊急動作含む。）（定期管理の内一回）																						
	目視点検	異常臭気の有・無（給排気設備の良・不良含む。）	異常発生音の有・無	配管等異常の有・無	照明設備の良・不良	計器異常の有・無	異常水位の痕跡有・無	流入・流出水異常の有・無	スカム等異常確認・除去	汚泥の除去・移送	汚泥・沈砂等の堆積状況確認・除去	し渣・沈砂等除去	攪拌状況確認		ばっ気状況確認	発泡状況確認	逆洗作業	清掃（防虫網・ガラリ等含む。）	水質および汚泥堆積状況の点検	各種運転調整	異常時対応															
放流設備	○	○	○	○	○	○	○									○	◎	○	▲	放流ゲート	◎	◎	○	○	○	○				○	○					
																					放流ポンプ	◎	◎	○	○	○	○					○				
																					自然流下						○	○								
																					非常用エンジンポンプ	◎	◎	○	○	○	○	○			○					
汚泥処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					○	◎	○	▲	汚泥濃縮槽						○	○								
																					同攪拌設備（散気装置）						○	○								
																					汚泥濃縮貯留槽						○	○								
																					同攪拌設備（散気装置）						○	○								
脱臭設備	○	○	○	○	○	○											○	◎	○	▲	生物脱臭						○	○								
																					活性炭						○	○								
																					薬液触媒式						○	○		○						
																					土壌脱臭						○	○								
																					各種補機	◎	◎	○	○	○	○	○			○	○	○			

○：日常管理時に行う
◎：定期管理時に行う
▲：必要時に行うもの

日常・定期 管理日報(例) (ソイルシステム型)

別紙2

施設名	農業集落排水処理施設		点検年月日(曜日)	令和 年 月 日()			
施設規模	人	m3/日	作業時間	: ~ :			
型式	型		天候	気温 ℃			
	流入水量	電力量		水道メーター	受託者・点検者		
		三相	单相				
今回(月 日)	m3	kwh	kwh	m3			
前回(月 日)	m3	kwh	kwh	m3			
使用量(今回-前回)	m3	kwh	kwh	m3			
平均値	m3/日						
機器類の状況			各単位装置の状況				
名称	No.	電流値	絶縁抵抗	異常の有無	自動荒目スクリーン	スクリーンし渣の量	少・中・多(L)
自動荒目スクリーン		(A)		無・有	ばっ気沈砂槽	ばっ気状況	良・不良・調整
破砕機		(A)		無・有		沈砂排出ポンプの作動状況	良・不良・調整
原水ポンプ	No.1	(A)		無・有		排砂槽沈砂状況(量)	少・中・多(L)
	No.2	(A)		無・有	発泡の状況	少・中・多・消泡	
流量調整ポンプ	No.1	(A)		無・有	原水ポンプ	レベルスイッチの作動状況	良・不良・調整
	No.2	(A)		無・有		原水ポンプの揚水状況	良・不良・調整
初沈汚泥ポンプ		(A)		無・有		電磁流量計の作動状況	良・不良・調整
終沈汚泥掻寄機		(A)		無・有	流量調整槽	レベルスイッチの作動状況	良・不良・調整
スカム排水ポンプ		(A)		無・有		流量調整ポンプの揚水状況	良・不良・調整
濃縮槽汚泥ポンプ		(A)		無・有		水中攪拌ポンプの攪拌状況	良・不良・調整
逆洗ポンプ		(A)		無・有	汚水計量槽	スカム、汚泥の堆積状況	少・中・多・除去
調整ブロー		(A)		無・有		三角せきの越流量	h= Q= m3/日
ブロワ (常用)	No.1	(A)		無・有	接触ばっ気槽	空気量・ばっ気強度(第1室)	m3/h m3/m3h
	(常用) No.2	(A)		無・有		空気量・ばっ気強度(第2室)	m3/h m3/m3h
	(予備) No.1	(A)		無・有		旋回流の状況	良・不良・調整
	(予備) No.2	(A)		無・有		発泡の状況	少・中・多・消泡
換気ファン	No.1	(A)		無・有		逆洗の要・不要(第1室)	要・不要・実施
	No.2	(A)		無・有		逆洗の要・不要(第2室)	要・不要・実施
脱臭装置・ファン		(A)		無・有	沈殿槽	越流せきの越流状況	良・不良・調整
				無・有		汚泥引抜ポンプの作動	良・不良・調整
					無・有	消毒槽	消毒槽の残量
				無・有	消毒状況		良・不良・調整
機器のタイマ設定					汚泥濃縮貯留槽	汚泥濃縮の状況	良・不良
						攪拌装置の目詰まりの有無	無・有・調整
初沈汚泥ポンプ	運転方法	連続運転・間欠運転		汚泥貯留槽	汚泥濃縮の状況	良・不良	
	設定時刻				攪拌装置の目詰まり	無・有・調整	
終沈汚泥ポンプ	作動時間	回 分/回					
	設定時刻						
施設外観	施設外観の異常の有無	無・有					
	異常臭気の有無	無・有					
放流水質	水温	℃	PH	透視度	cm		
- 特記事項 -							

日常・定期 管理日報(例) (ソイルシステム型)

別紙2

各単位装置の水質												
単位装置名	現場測定項目											
	水温	透視度	色相	臭気	DO			pH	ORP	生物膜	NO2-N	残留塩素
	℃	cm					mg/l		mV			mg/l
原水ポンプ槽												—
流量調整槽												—
接触ばっ気槽第1室					流入部	中央部	流出部					+・—
					上							
接触ばっ気槽第2室												+・—
					上							
沈殿槽											+・—	—
消毒槽												
脱離液												—
各単位装置の汚泥堆積状況												
単位装置名	汚泥厚						スカム		引抜き・除去量	異常水位の痕跡	ガスの発生 (硫化水素等)	
	流入部	右端	中央部	左端	流出部	引抜き	厚さ	引抜き				
	cm	cm	cm	cm	cm		cm					
ばっ気沈砂槽	—	—	—	—	—	要・不要		要・不要		無・有	—	
原水ポンプ槽	—	—	—	—	—	要・不要		要・不要		無・有	—	
流量調整槽			—			要・不要		要・不要		無・有	—	
最初沈殿槽						要・不要		要・不要		無・有	少・中・多	
接触ばっ気槽第1室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多	
接触ばっ気槽第2室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多	
最終沈殿槽	—	—		—	—	要・不要		要・不要		無・有	—	
消毒槽		—		—		要・不要	—	要・不要		無・有	—	
汚泥濃縮貯留槽						要・不要		要・不要		—	少・中・多	
汚泥貯留槽	スラブから水面まで					要・不要		要・不要		—	少・中・多	
-メモ-												

日常・定期 管理日報(例) (JARUS-Ⅲ型)

別紙2

施設名	農業集落排水処理施設		点検年月日(曜日)		令和 年 月 日()		
施設規模	人 m3/日		作業時間		: ~ :		
型式	型		天候		気温 ℃		
	流入水量	電力量		水道メーター	受託者・点検者		
		三相	单相				
	今回(月 日)	m3	kwh	kwh			m3
	前回(月 日)	m3	kwh	kwh			m3
使用量(今回-前回)	m3	kwh	kwh	m3			
平均値	m3/日						
機器類の状況				各単位装置の状況			
名称	No.	電流値	絶縁抵抗	異常の有無	自動荒目スクリーン	スクリーンし渣の量	少・中・多(L)
自動荒目スクリーン		(A)		無・有	ばっ気沈砂槽	ばっ気状況	良・不良・調整
破砕機		(A)		無・有		沈砂排出ポンプの作動状況	良・不良・調整
原水ポンプ	No.1	(A)		無・有		排砂槽沈砂状況(量)	少・中・多(L)
	No.2	(A)		無・有	発泡の状況	少・中・多・消泡	
流量調整ポンプ	No.1	(A)		無・有	破砕機	異常音	無・有・要補修
	No.2	(A)		無・有	原水ポンプ	レベルスイッチの作動状況	良・不良・調整
	No.3	(A)		無・有		原水ポンプの揚水状況	良・不良・調整
水中攪拌ポンプ	No.1	(A)		無・有	流量調整槽	電磁流量計の作動状況	良・不良・調整
	No.2	(A)		無・有		レベルスイッチの作動状況	良・不良・調整
自動微細目スクリーン	No.1	(A)		無・有	流量調整槽	流量調整ポンプの揚水状況	良・不良・調整
	No.2	(A)		無・有		水中攪拌ポンプの攪拌状況	良・不良・調整
し渣脱水機		(A)		無・有	自動微細目スクリーン	スクリーンし渣	少・中・多・除去
ブロワ (常用)	No.1	(A)		無・有		し渣の掻き上げ状況	良・不良・調整
(常用)	No.2	(A)		無・有	汚水計量槽	スカム、汚泥の堆積状況	少・中・多・除去
(予備)	No.1	(A)		無・有		三角せきの越流量	h= Q= m3/日
(予備)	No.2	(A)		無・有	嫌気性ろ床槽	汚泥引抜ポンプの作動	良・不良・調整
汚泥引抜ポンプ	No.1	(A)		無・有	接触ばっ気槽	空気量・ばっ気強度(第1室)	m3/h m3/m3h
	No.2	(A)		無・有		空気量・ばっ気強度(第2室)	m3/h m3/m3h
消泡ポンプ		(A)		無・有		旋回流の状況	良・不良・調整
放流ポンプ	No.1	(A)		無・有		発泡の状況	少・中・多・消泡
	No.2	(A)		無・有		逆洗の要・不要(第1室)	要・不要・実施
換気ファン	No.1	(A)		無・有		逆洗の要・不要(第2室)	要・不要・実施
	No.2	(A)		無・有	返送水計量槽	スカム、汚泥の堆積状況	少・中・多・除去
脱臭装置・ファン		(A)		無・有		三角せきの越流量	h= Q= m3/日
機器のタイマ設定					沈殿槽	越流せきの越流状況	良・不良・調整
ばっ気沈砂槽 沈砂排出ポンプ	運転方法	連続運転・間欠運転		消毒槽		消毒槽の残量	少・中・多・補充 (kg)
	設定時刻				消毒状況	良・不良・調整	
	作動時間	回 分/回			放流ポンプ槽	レベルスイッチの作動状況	良・不良・調整
嫌気性ろ床槽 汚泥引抜ポンプ	設定時刻			放流ポンプの作動状況		良・不良・調整	
沈殿槽 汚泥引抜ポンプ	作動時間	回 分/回		汚泥濃縮貯留槽	汚泥濃縮の状況	良・不良	
	設定時刻				攪拌装置の目詰まりの有無	無・有・調整	
施設外観	施設外観の異常の有無			汚泥貯留槽	汚泥濃縮の状況	良・不良	
	異常臭気の有無				攪拌装置の目詰まり	無・有・調整	
放流水質	水温	℃		PH	透視度	cm	
- 特記事項 -							

日常・定期 管理日報(例) (JARUS-Ⅲ型)

別紙2

各 単 位 装 置 の 水 質

単位装置名	現 場 測 定 項 目												
	水温	透視度	色相	臭気	DO			pH	ORP	生物膜	NO ₂ -N	残留塩素	
	℃	cm					mg/l		mV			mg/l	
原水ポンプ槽												—	
流量調整槽												—	
嫌気性ろ床槽第1室											+・—	—	
嫌気性ろ床槽第2室												—	
嫌気性ろ床槽第3室												—	
接触ばっ気槽第1室					流入部	中央部	流出部					+・—	—
					上								
					中								
接触ばっ気槽第2室												+・—	—
					下								
					上								
(返送水)												—	
沈殿槽											+・—	—	
消毒槽												—	
放流ポンプ槽												—	
脱離液												—	

各 単 位 装 置 の 汚 泥 堆 積 状 況

単位装置名	汚 泥 厚					スカム		引抜き・ 除去量	異常水位 の痕跡	ガスの発生 (硫化水素等)	
	流入部	右端	中央部	左端	流出部	引抜き	厚さ				引抜き
	cm	cm	cm	cm	cm	要・不要	cm	要・不要			
ばっ気沈砂槽	—	—	—	—	—	要・不要	—	要・不要		無・有	—
原水ポンプ槽	—	—	—	—	—	要・不要	—	要・不要		無・有	—
流量調整槽			—			要・不要	—	要・不要		無・有	—
嫌気性ろ床槽第1室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多
嫌気性ろ床槽第2室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多
嫌気性ろ床槽第3室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多
接触ばっ気槽第1室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多
接触ばっ気槽第2室						要・不要	—	要・不要		無・有	少・中・多
沈殿槽	—	—		—	—	要・不要	—	要・不要		無・有	—
消毒槽		—		—		要・不要	—	要・不要		無・有	—
放流ポンプ槽		—		—		要・不要	—	要・不要		無・有	—
汚泥濃縮貯留槽						要・不要	—	要・不要		—	少・中・多
汚泥貯留槽	スラブから水面まで					要・不要	—	要・不要		—	少・中・多
—メモ—											

マンホールポンプ点検報告書(日常点検)

ポンプ施設名					
点検日		形式		出力	kw
点検者		揚水量	m ³ /min	揚程	m

測定項目		測定結果		判定基準	判定
電源電圧(V)				202±20V	
電力量(Wh)	前回			前回と著しい差がないこと	
	今回				
	差				
ポンプNo		1号	2号		
運転時間(H)	前回			大幅な偏りのないこと	
	今回				
	差				
運転回数(回)	前回			大幅な偏りのないこと	
	今回				
	差				
運転電流値(A)				定格値以下	
ポンプ絶縁抵抗値(MΩ)				0.2MΩ以上	

区分	点検内容	点検方法	判定基準	判定
マンホール	マンホール蓋の開閉状態、損傷	目視	異常、損傷がないこと	
	マンホール内の異物、浮遊物の堆積	目視	清掃の必要性を判断すること	
	槽内配管、ガイドパイプの外観状態	目視	異常、損傷、発錆がないこと	
	動力、制御、水位計ケーブルの状態	目視	ねじれ、損傷のないこと	
	流入バツフルの状態	目視	ごみの付着がないこと	
ポンプ・水位計	運転時のポンプ、逆止弁の状態	運転	振動、異常音、洩れのないこと	
	ポンプ吐出水量	運転	正常であること	
	ポンプ吊り上げチェーンの状態	目視	ねじれ、損傷、発錆のないこと	
	水位計の設置状態	目視	異物の付着がないこと	
	フロートスイッチの動作	強制作動	正常動作すること	
制御盤	制御盤の設置状態	目視	がたつき、損傷、発錆がないこと	
	制御盤の内部状態	目視	ほこり、ごみ、結露がないこと	
	制御盤の作動状態	作動確認	自動/手動で正常動作すること	
	各表示灯の点灯状態	目視	正しく点灯すること	
	漏電遮断機の作動状態	作動確認	正常動作すること	
	保護リレーの作動状態	作動確認	正常動作すること	
	自動通報装置の作動状態	作動確認	正常動作すること	

(記事)

マンホールポンプ点検報告書(定期点検)

ポンプ施設名			電力量	kwh	
点検日		形式	出力	kw	
点検者		揚水量	m ³ /min	揚程	m

測定項目		測定結果		判定基準	判定
電源電圧(V)				202±20V	
ポンプNo		1号	2号		
運転時間(H)	前回			大幅な偏りのないこと	
	今回				
	差				
運転回数(回)	前回			大幅な偏りのないこと	
	今回				
	差				
運転電流値(A)				定格値以下	
ポンプ絶縁抵抗値	U			0.2MΩ以上	
	V			0.2MΩ以上	
	W			0.2MΩ以上	

制御盤絶縁抵抗値	主回路	R		0.2MΩ以上	
		S		0.2MΩ以上	
		T		0.2MΩ以上	
	1号ポンプ	U		0.2MΩ以上	
		V		0.2MΩ以上	
		W		0.2MΩ以上	
	2号ポンプ	U		0.2MΩ以上	
		V		0.2MΩ以上	
		W		0.2MΩ以上	
	制御回路	X		0.2MΩ以上	
Y			0.2MΩ以上		

区分	点検内容	点検方法	判定基準	判定
マンホール	マンホール蓋の開閉状態、損傷	目視	異常、損傷がないこと	
	マンホール内の異物、浮遊物の堆積	目視	清掃の必要性を判断すること	
	槽内配管、ガイドパイプの外観状態	目視	異常、損傷、発錆がないこと	
	動力、制御、水位計ケーブルの状態	目視	ねじれ、損傷のないこと	
	流入バツフルの状態	目視	ごみの付着がないこと	
ポンプ	ポンプの外観状態	目視	損傷、発錆がないこと	
	羽根車の状態	目視	摩耗、異物の絡みがないこと	
	潤滑油の状態	目視	減量や白濁状態がないこと	
	運転時のポンプ、逆止弁の状態	運転	振動、異常音、洩れのないこと	
	ポンプ吐出水量	運転	正常であること	
	ポンプ吊り上げチェーンの状態	目視	ねじれ、損傷、発錆のないこと	
	着脱装置の状態	目視	スムーズに着脱できること	
フロート水位計	フロートスイッチ・水位計の設置状態	目視	異物の付着がないこと	
	フロートスイッチ・水位計の設置水位	目視	適正であること	
	フロートスイッチの動作	強制作動	正常動作すること	
	投込圧力式、気泡式水位計の動作	強制作動	正常動作すること	
制御盤	制御盤の設置状態	目視	がたつき、損傷、発錆がないこと	
	制御盤の内部状態	目視	ほこり、ごみ、結露がないこと	
	制御盤の作動状態	作動確認	自動/手動で正常動作すること	
	各表示灯の点灯状態	目視	正しく点灯すること	
	漏電遮断機の作動状態	作動確認	正常動作すること	
	保護リレーの作動状態	作動確認	正常動作すること	
	自動通報装置の作動状態	作動確認	正常動作すること	
(記事)				